



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: [gurk@gukomi.ru](mailto:gurk@gukomi.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкар**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: [21\\_ogpn@mail.ru](mailto:21_ogpn@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

**Предписание № 545/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты и (или) территории земельного участка)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.Сыктывкара по пожарному надзору от «26» сентября 2018 года №545, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «1» ноября 2018 года по 16 ч. 00 мин. «12» ноября 2018 года проведена проверка, которую провёл:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Безносикова Юлия Керимовна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

В отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.

По адресу(ам): г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая 46/1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

И.О. директора – Гоцуляк Натальей Валентиновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Печень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативно правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Помещение без персонала, ведущего круглосуточное дежурство (помещение №	ст.52, ст.54, ст.83 Федеральный закон от 22	01.10.2019	

	51 1-го этажа (коридор) согласно паспорта БТИ инв. 4876), в котором установлены приборы приемно-контрольные и приборы управления установки пожарной сигнализации, не защищено от несанкционированного доступа.	июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
2.	Два эвакуационных выхода из помещения групповой ячейки № 7 1-го этажа здания детского сада предназначенной для одновременного пребывания более 10 человек (помещения №59,60,62,63,64,65,66,67,68 согласно технического паспорта БТИ Инв. №4876) расположены не рассредоточено (требуемое минимальное расстояние между выходами – 10,22 м., фактическое расстояние – 1,5 м.)	п.4 ст.4, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.4, 5.2.12, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.15*, 6.12 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.5 СНиП II-A. 5-70 часть 2, глава 5 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».	01.10.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Безносикова Юлия Керимовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«12» ноября 2018 года

Предписание для исполнения получил (а):

  
(подпись)

И.О. директора – Гоцуляк Наталья  
Валентиновна

(должность, фамилия, инициалы)

«12» ноября 2018 года

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица-правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

---

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

---

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.